



- LEGENDA:
- Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych
 - Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni strupu podwieszanego
 - Przewody instalacji ciepła technologicznego prowadzone w przestrzeni strupu podwieszanego
 - Przewody instalacji wody lodowej prowadzone po dachu oraz w przestrzeni strupu podwieszanego
 - Grzejnik słupowy drabinkowy
 - Grzejnik słupowy płaski, zawieszony
 - Radiator
 - Radiator centralnego ogrzewania do grzejników
 - Radiator centralnego ogrzewania do podłogi
 - Zestaw regulacyjny nagrzewnic
 - Zestaw regulacyjny chłodziwy
 - Plo instalacji C.O.
 - Plo instalacji C.T.
 - Plo instalacji O.H.
 - Miejsce przebiegu przez przegrodę budowlaną niebezpiecznego pożaru
 - Lokalizacja punktu stałego

Rozdzielacz 4_R2

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 46,1 [kg/h]

Δp min = 12,20 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	4a	90,6	1,45	1,30
2	Podłoga grzewcza	4b	90,6	1,56	1,05
3	Podłoga grzewcza	4c	90,6	1,52	1,16
4	Podłoga grzewcza	4d	90,6	1,52	1,82

Rozdzielacz 4_R1

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 46,1 [kg/h]

Δp min = 11,98 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	4e	90,6	1,52	1,47
2	Podłoga grzewcza	4f	90,6	1,52	2,27
3	Podłoga grzewcza	4g	90,6	1,52	1,24
4	Podłoga grzewcza	4h	90,6	1,52	1,49
5	Podłoga grzewcza	4i	90,6	1,52	1,14

Wszystkie wymiary i rozmiary należy sprawdzić na budowie, w przypadku niepełności należy zgłosić projektantowi. Uwaga: Należy używać materiałów i urządzeń zgodnie z projektem. Projekt jest własnością Projektu Budowlanego. Wszelkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy: "MAGNET" NADZORUJĄCY DZIAŁOŚĆ. Nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcji bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

SKALA: 1:100
BRANŻA: SAN.

BUDOWA BUDYNKU NOWEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBUDOWĄ NABUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. STRUMYKOWEJ 21 W WARSZAWIE
dz. ew. nr 12/6, 11/4 obręb 40/119

INWESTOR: Białolecki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-138 Warszawa

AUTOR: mgr inż. Szymon Belowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w uprawieni: MAZ0136/PBS/18

OPRACOWAŁ: mgr inż. Szymon Belowski

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Anna Goździewska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w uprawieni: MAZ0406/POOS/12

NR RYS: S_CO-01